

一般社団法人 住建物の音熱環境性能表示推進協会

性能認証書

性能認証(熱1) 第NAG140000xxN号

戸建て新築住宅

申請会社 株式会社〇〇〇〇
長野県長野市〇〇

申請日 20xx年xx月

審査対象 〇〇〇〇邸 (〇〇邸) 20xx年xx月竣工

住所：長野市〇〇

工法：在来木造外張り

延べ床面積：130.68㎡

暖冷房方式：ヒートポンプ方式+パネルヒーター

換気方式：第3種換気

表記：PHE_{PA}，総合A_{PA}

審査日 20xx/x/x 性能認証委員会

登録日 20xx/x/x

温熱環境 冬季20℃±2℃ 夏季27℃±2℃ (ロガー計測) の範囲
にあり良好と判断する。

暖冷房 PHE_{PA}30 差し引き法20xxdate
暖冷房：36.2kWh/㎡ (30~50 kWh/㎡)

総消費 総合A_{PA}⁺⁺ 20xxdate
併記 ☆8
総消費：59.7kWh/㎡ (37.5~60 kWh/㎡)
買電：7,798kWh/年

上記から、一般社団法人住建物の音熱環境性能表示推進協会の性能認証(熱1) 原簿に登録されたことを証する。

一般社団法人 住建物の音熱環境性能表示推進協会

理事

山下恭弘

